





A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

COLLAUDO	40.04 bar
VERNICIATURA	colore <u>NERO</u>
RAL <u>9005</u>	POLV. ☒ LIQ. ☐

		LEGNAGO VERONA - Italy I-37045		97/23/CE Art.3 par.3	
S.p.A.					
Type:		FM1.5(M10/M10)			
Manufacture—		Nr.			
Manufacture year					
Fluids Group		2 /		Excluded /	
Category		/ /		Volume V:L 1.5	
Temperature TS—C		-10 / 120		-50 / 120	
Max.Permissible pressure PS—bar:		28		21	
Test pressure PT—bar:		40.04			

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COD. NON RICHIESTA	COD. CLIENTE _____
---	--------------------

2	AGGIORNATA ETICHETTA E DATI TECNICI		Venturini		IM	SOSTITUISCE 110.0034.C		MATERIALE		SVILUPPO	
	MODIFICATO PROFILO CALOTTA INFERIORE		Venturini			SOSTITUITO		Fe P04 EN 10130			
	16/05/2005					Disegnato 21/03/02 Controllato 21/03/02 Verificato 21/03/02		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA		SCALA	
	DATA		FIRMA			Firma VENTURINI FERRARINI VIGNOLI		SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5		PROIEZIONE	
		MODIFICHE						TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)		A	
						<u>COSTRUZIONE COMPONENTI</u> <u>REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO</u>		MODELLO Ø100X223		FOGLIO	
						S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)		CODICE 113.0372.A		1/1	