







TYPE: FM5.6(M16/RV16)

VALVOLA ODS16/ROT.-1" COD.1050100N
CON GUARNIZIONE AVVITATA A MANO
VALVE TYPE ODS16/ROT.-1" COD.1050100N
AND GASKET HAND SCREWED



RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA colore NERORAL 9005 POLV. ☒ LIQ. ☐LEGNAGO
VERONA - Italy
I-37045

Type:	FM5.6(M16/R1)					
Manufacture—	Nr.					
Manufacture year						
Fluids Group	2	/	Excluded	/		
Category	1	/	Volume V:L	5.6		
Temperature	TS-°C		-10	120	-50	120
Max.Permmissible pressure	PS—bar:		28	21		
Test pressure	PT—bar:		40.04			

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA':

404.1401.A

2	1	IM
MESSA A GIORNO AGG. ETICHETTA E D.C.	Venturini	
AGGIUNTA VALVOLA MODIF. DESCRIZIONE	BERNINI	
14/11/2014	FIRMA	
DATA	MODIFICHE	

SOSTITUISCE 110.0004.C

SOSTITUITO

Data

19/03/02

Firma

VENTURINI

CATTIVELLI

VIGNOLI

SOSTITUITO

SOSTITUITO

SOSTITUITO

SOSTITUITO

SOSTITUITO

SOSTITUITO

SOSTITUITO

SOSTITUITO

MATERIALE

PED-97/23/CE

PESO

QUOTE SENZA INDICAZIONE
DI TOLLERANZA
SECONDO PROCEDURA
INTERNA PRO5SCALA
1:1PROIEZIONE
TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE
A NORME PED - (CE)

MODELLO

Ø160X348

CODICE

113.0616.A

FOGLIO

1/1

FRIGO MEC S.p.A.
COSTRUZIONE COMPONENTI
REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)
TEL. ++39 0442 629006
FAX. ++39 0442 629091
www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it