

Fehlerliste DP 3 VISU 3



Technische Änderungen vorbehalten

Fehlerliste DP 3 VISU 3

Nr	Fehlertext	Art	Beschreibung
	Zugehöriger Modulzustand		Adresse Fehlerzähler
1	Optikfehler, kein Messsignal Modbus:9274	Fehler	Optikfehler, kein Messsignal Die Meßeinrichtung bekommt kein Signal. Wahrscheinlich liegt ein Bauteildefekt vor. Der Ölspiegelregulator muss getauscht werden. Modbus:9298;
2	Unterspannung Modul - Alarm/Verriegelung Modbus:9273	Fehler	Unterspannung Modul - Alarm/Verriegelung Modbus:9375;
3	Ölstand unterschritten Modbus:9274	Fehler	Ölstand unterschritten Modbus:9296;
4	Optik Ablagerung der Stufe 2 Modbus:9274	Fehler	Optik Ablagerung der Stufe 2 Modbus:9370; Modbus:9371;
5	Eigenüberwachung - Abschaltung Modbus:9272	Fehler	Eigenüberwachung - Abschaltung Modbus:9373;
6	Optikfehler, Fremdlicht Die Messeinrichtung wird durch Licht von außen gestört. Das Schauglas abdecken oder über andere Maßnahmen verhindern, dass das Licht auf das Schauglas fällt. Modbus:9274	Fehler	Optikfehler, Fremdlicht Die Messeinrichtung wird durch Licht von außen gestört. Das Schauglas abdecken oder über andere Maßnahmen verhindern, dass das Licht auf das Schauglas fällt. Modbus:9364; Modbus:9365;
7	Fehlerstatus über DP empfangen Modbus:9278	Fehler	Fehlerstatus über DP empfangen Modbus:9362;
100	Optik Ablagerung der Stufe 1 Modbus:9274	Warnung	Optik Ablagerung der Stufe 1 Modbus:9368;
101	Optik Ablagerung der Stufe 2 Modbus:9274	Warnung	Optik Ablagerung der Stufe 2 Modbus:9369;

Fehlerliste DP 3 VISU 3

Nr	Fehlertext	Art	Beschreibung
	Zugehöriger Modulzustand		Adresse Fehlerzähler
107	Unterspannung Modul - Alarm/Verriegelung	Warnung	Unterspannung Modul - Alarm/Verriegelung
	Modbus:9273		Modbus:9374;
108	Geräteüberwachung, Warnung	Warnung	Geräteüberwachung, Warnung
	Modbus:9272		Modbus:9372;
109	kein Öl vorhanden	Warnung	kein Öl vorhanden
249	Parametrierung erfolgreich beendet	Meldung	Parametrierung erfolgreich beendet
	Modbus:9272		Modbus:9366;
250	Netzreset - Meldung	Meldung	Netzreset - Meldung
	Modbus:9272		Modbus:9299;

KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH

Allmand 11
74653 Forchtenberg
Germany

Phone (+49) 7940 822 0

info@kriwan.de
www.kriwan.de