

INT280-130 Diagnose

Parametertabelle 52 S 581 P052



INT280-130 Diagnose

Parameter	Bereich	Default	Einheit
Füllstandssensor			
Öldifferenzdruck	0.1...120.0	10.0	bar
Zeit bis Abschaltung Ölmenge	10.0...600.0	120.0	s
Modus Ablagerungsmessung	Deaktiviert; Stufe 2 Warnung; Stufe 2 Abschaltung; Stufe 2 Verriegelt	Stufe 2 Abschaltung	
Verriegelung wegen Ablagerung	Deaktiviert; Aktiv	Deaktiviert	
Warnung Ölzufuhr gestört	Deaktiviert; Aktiv	Aktiv	
DP-Bus			
Baudratenermittlung für	0...65535	0	s
Alarm über DP	Deaktiviert; Aktiv	Aktiv	
Lauferkennung über DP	Deaktiviert; Aktiv	Aktiv	
Regelparameter			
Füllzyklusart	Fest; Adaptiv	Adaptiv	
Füllzeit	1.0...20.0	10.0	s
Pausenzeit	2.0...120.0	5.0	s
lange Pausenzeit	0=deaktiviert...120.0	30.0	s
Soll-Füllperiodenanzahl	2...20	3	
Sättigungszeit	0.0...6553.5	0.0	s
Sperrzeit	0.0...120.0	30.0	s

KRIWAN Industrie-Elektronik GmbH

Allmand 11
74670 Forchtenberg Phone (+49) 7947 822 0 info@kriwan.com
Germany Fax (+49) 7947 1288 www.kriwan.com